



T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez İtfaiye Şube Müdürlüğü



Yangın Önlem Amirliği

Sayı : E-94750735-180.03-2022.1183951

11.08.2022

Konu : İTFAİYE RAPORU

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA

İLGİ : BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN 26/07/2022 tarih ve 2022-55776 sayılı yazısı.

Bağlı olduğu ilçe belediyesi : BEYKOZ

İşyerinin açık adresi :

İş Nevi : KONFEKSİYON ATÖLYE

Sahibinin Adı Soyadı :

Rapor Numarası : 17398

Bina Durumu : Mevcut

Yapı Cinsi ve İşyerinin Özellikleri

Adı geçen yer zemin katı, 3 normal katı ve çatı katı ile 5 katlı betonarme binanın 4. katında konfeksiyon atölyesi yeridir. Diğer katlar farklı firmalara ait tekstil ve saya atölyesidir.

Yangından Korunmak için Alınan Önlemler

Tüm katlara hizmet veren basamak uzunluğu 115cm balansmanlı betonarme açık merdiven, zemin üstü katlara hizmet veren basamak uzunluğu 75cm dairesel metal yangın merdiveni(yangın kapıları tam açılmıyor ve merdivenden geçişi engelliyor, 1.8m etrafında açık pencere var), yangın dolabı(faal değil), yangın uyarı butonu, şarjlı acil aydınlatma ve şarjlı yön levhaları ve yeterli sayıda yangın söndürme cihazı vardır.

Yangından Korunmak için Alınması Gereken Önlemler ve Sonuç

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre; yangın kapılarının merdivenden geçişi engellemeyecek şekilde açılır hale getirilmesi, yangın dolabının faal hale getirilmesi, yangın merdivenin 1.8m etrafındaki pencerelerin yangına dayanıklı malzeme ile yalıtılması, selenoid vanaya bağlı doğalgaz alarm dedektörü takılması gerekmektedir. Arz ederim.

Düzenleyen - Kontrol eden :

Yangın Önlem Amiri

Müdür a.
MÜDÜR YARDIMCISI

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : f29cf359-6401-48a4-8d94-23fadeb8842d Belge Doğrulama Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/ibb-ebys>



69201763-FR-108/01