



T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez İtfaiye Şube Müdürlüğü



Yangın Önlem Amirliği

Sayı : E-94750735-180.03-2022.948525

23.06.2022

Konu : İTFAİYE RAPORU

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA

İLGİ : BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN 16/06/2022 tarih ve 202201691 sayılı yazısı.

Bağlı olduğu ilçe belediyesi : BAHÇELİEVLER

İşyerinin açık adresi : BAHÇELİEVLER MH. MEHMETÇİK SK. NO :1 /1/104 -105-106 BAHÇELİEVLER

İş Nevi : BÜRO

Sahibinin Adı Soyadı :

Rapor Numarası : 14635

Bina Durumu : Mevcut

Yapı Cinsi ve İşyerinin Özellikleri

Adı geçen yer 6 bodrum kat, zemin kat ve 4 normal katı ile 11 katlı betonarme binanın(KAT PLAZA BLOK) 1. normal katının bir kısmında olup(3 adet birleştirilmiş daire şeklinde) büro olarak düzenlenmiştir. Mutfakta elektrikli kullanılan ocaklar vardır. Bodrum katlar otopark diğer katlar ofis tarzı farklı işyerleridir.

Yangından Korunmak için Alınan Önlemler

Tüm katlara hizmet veren basamak uzunluğu 130 cm düz kollu sahanlıklı açık betonarme merdiven, zemin üstü katlara hizmet veren basamak uzunluğu 80 cm dairesel metal yangın merdiveni (1. kat seviyesinde açık terasta biten devamında makaralı merdiven şeklinde zemine inen), otomatik yağmurlama sistemi(eksik), panele bağlı duman dedektörü(eksik), yangın dolabı(eksik), itfaiye su verme ağızı, yangın uyarı butonu, şarjlı yön levhaları, şarjlı acil aydınlatmalar ve yeterli sayıda yangın söndürme cihazı vardır.

Yangından Korunmak için Alınması Gereken Önlemler ve Sonuç

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre; iş yerine hizmet verecek şekilde yangın dolabı yapılması, eksik olan kısımlara otomatik yağmurlama başlıkları ve panele bağlı duman dedektörü başlıkları ilave edilmesi gerekmektedir. Arz ederim.

Düzenleyen - Kontrol eden :

BÜŞRA KORKMAZ

MUHAMMED ŞEFİK BUTEKİN

Yangın Önlem Amiri

Müdür a.
MÜDÜR YARDIMCISI V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 9d6fd137-19f0-4521-aef3-4f7431f348ad

Belge Doğrulama Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/ibb-ebys>



69201763-FR-108/01